



Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **BAT-EQ-01**

## Luminaire pour tube fluorescent T5 électronique avec ou sans dispositif de contrôle

### **1. Secteur d'application**

Bâtiment tertiaire : locaux du secteur tertiaire existants réservés à une utilisation professionnelle.

### **2. Dénomination**

Installation d'un luminaire équipé de tube(s) fluorescent(s) T5 (diamètre 16 mm) et de ballast(s) électronique(s), associés ou non à un dispositif de contrôle utilisant la détection de présence ou la variation de lumière.

### **3. Conditions pour la délivrance de certificats**

Sans objet.

### **4. Durée de vie conventionnelle**

12 ans pour les commerces.

15 ans pour les bureaux, l'enseignement, la santé.

12 ans pour les autres secteurs.

### **5. Montant de certificats en kWh cumac**

Secteur d'activité	Montant en kWh cumac / luminaire		
	Sans gestion automatique	Si contrôle détection présence ou variation de lumière	Si contrôle détection présence + variation de lumière
Bureaux	<b>750</b>	<b>900</b>	<b>1 050</b>
Enseignement	<b>540</b>	<b>650</b>	<b>760</b>
Commerces	<b>830</b>	<b>1 000</b>	<b>1 200</b>
Santé	<b>1 600</b>	<b>1 950</b>	<b>2 300</b>
Autres secteurs	<b>540</b>	<b>650</b>	<b>760</b>