



Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **BAT-TH-39**

Récupération de chaleur sur un groupe de production de froid

1. Secteur d'application

Bâtiments tertiaires : locaux de commerces de distribution alimentaire.

2. Dénomination

Mise en place d'un système de récupération de chaleur sur un groupe de production de froid afin de chauffer ou préchauffer de l'eau ou de l'air.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

Mise en place réalisée par un professionnel.

4. Durée de vie conventionnelle

13 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Récupération pour valorisation en eau chaude sanitaire (ECS)	22 500 x Pcompresseur(s)
Récupération pour valorisation en chauffage	55 100 x Pcompresseur(s)
Récupération pour valorisation en ECS et en chauffage	63 900 x Pcompresseur(s)

Pcompresseur(s) est la puissance électrique indiquée sur la plaque du ou des compresseur(s) en kWél ou dans les données techniques du fabricant.